BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88ooo Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 zzjzhnk@hotmail.com

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: **Odjel Mikrobiologije**

Protokol: **20.**

Naziv kupca:	Česma OŠ Rumboci - Prozor / Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " Vodograd " Prozor / Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz vodovoda
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	16.01.2023
Mjesto	Prozor
Vrsta isptivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	Odjel za Higijenu
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	16.01.2023
Datum početka ispitivanja:	16.01.2023
Datum kraja ispitivanja:	19.01.2023
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar isptivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Entercoccus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10)

Analizu uradio: Edin Zolj

Dr. sc. Maja Dedajić, dr. med.
specijalist - mikrobiolog
2620PH043

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88ooo Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 zzjzhnk@hotmail.com

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: **Odjel Mikrobiologije**

Protokol: **21.**

Naziv kupca:	Česma OŠ Fra Jeronim Vladić Ripci - Prozor / Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " Vodograd " Prozor / Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz vodovoda
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	16.01.2023
Mjesto	Prozor
Vrsta isptivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	Odjel za Higijenu
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	16.01.2023
Datum početka ispitivanja:	16.01.2023
Datum kraja ispitivanja:	19.01.2023
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar isptivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Entercoccus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10)

Analizu uradio: Edin Zolj

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88ooo Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 zzjzhnk@hotmail.com

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: **Odjel Mikrobiologije**

Protokol: **22.**

Naziv kupca:	Česma Kamenolom Podbor - Prozor / Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " Vodograd " Prozor / Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz vodovoda
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	16.01.2023
Mjesto	Prozor
Vrsta isptivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	Odjel za Higijenu
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	16.01.2023
Datum početka ispitivanja:	16.01.2023
Datum kraja ispitivanja:	19.01.2023
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar isptivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Entercoccus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10)

Analizu uradio: Edin Zolj

dr. sc. Maja Dabović, dr. med.
specijalist - mikrobiolog
2620918043

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88ooo Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 zzjzhnk@hotmail.com

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: **Odjel Mikrobiologije**

Protokol: **23.**

Naziv kupca:	Upravna zgrada Komunalnog - Prozor / Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " Vodograd " Prozor / Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz vodovoda
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	16.01.2023
Mjesto	Prozor
Vrsta isptivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	Odjel za Higijenu
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	16.01.2023
Datum početka ispitivanja:	16.01.2023
Datum kraja ispitivanja:	19.01.2023
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar isptivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Entercoccus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10)

Analizu uradio: Edin Zolj

