BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88ooo Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 zzjzhnk@hotmail.com

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: **Odjel Mikrobiologije**

Protokol: **69.**

Naziv kupca:	Vodovod Prozor česma OŠ Rumboci - Prozor/Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " Vodograd " Prozor/Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz centralnog vodovoda
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	25.03.2025
Mjesto	Prozor - Rama
Vrsta isptivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	JKP " Vodograd " Prozor/Rama
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	25.03.2025
Datum početka ispitivanja:	25.03.2025
Datum kraja ispitivanja:	27.03.2025
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar isptivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Entercoccus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10, 30/12, 62/17)

Analizu uradio: Edin Zolj

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88ooo Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 zzjzhnk@hotmail.com

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: **Odjel Mikrobiologije**

Protokol: **70.**

Naziv kupca:	Vodovod Prozor česma Bakovići Ripci - Prozor/Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " Vodograd " Prozor/Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz centralnog vodovoda
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	25.03.2025
Mjesto	Prozor - Rama
Vrsta isptivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	JKP " Vodograd " Prozor/Rama
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	25.03.2025
Datum početka ispitivanja:	25.03.2025
Datum kraja ispitivanja:	27.03.2025
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar isptivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Entercoccus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10, 30/12, 62/17)

Analizu uradio: Edin Zolj

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zâvod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88ooo Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 zzjzhnk@hotmail.com

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: **Odjel Mikrobiologije**

Protokol: **71.**

Naziv kupca:	Vodovod Prozor česma Kamenolom Podbor - Prozor/Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " Vodograd " Prozor/Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz centralnog vodovoda
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	25.03.2025
Mjesto	Prozor - Rama
Vrsta isptivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	JKP " Vodograd " Prozor/Rama
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	25.03.2025
Datum početka ispitivanja:	25.03.2025
Datum kraja ispitivanja:	27.03.2025
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar isptivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Entercoccus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10, 30/12, 62/17)

Analizu uradio: Edin Zolj

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88ooo Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 zzjzhnk@hotmail.com

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: **Odjel Mikrobiologije**

Protokol: **72.**

Naziv kupca:	Vodovod Prozor česma Krug JKP " Vodograd " Prozor/Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " Vodograd " Prozor/Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz centralnog vodovoda
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	25.03.2025
Mjesto	Prozor - Rama
Vrsta isptivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	JKP " Vodograd " Prozor/Rama
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	25.03.2025
Datum početka ispitivanja:	25.03.2025
Datum kraja ispitivanja:	27.03.2025
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar isptivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Entercoccus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10, 30/12, 62/17)

Analizu uradio: Edin Zolj