BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88ooo Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 info@zzjz.ba
ODJEL MIKROBIOLOGIJE **DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY**

IZVJEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU VODE

Izvještaj broj : **317**

1. Podaci o uzorku

Vlasnik uzorka	JKP " Vodograd " Prozor / Rama		
Vrsta vodnog objekta	Centralni vodovod		
Naručilac ispitivanja	Inspektor Zvonimir Faletar		
Vrste i karakteristike uzorka	Voda iz centralnog vodovoda		
Koncentracija Cl na mjestu uzorkovanja	0		
Mjesto ,datum i vrijeme uzorkovanja	PK Varvara - Prozor / Rama 30/09/2025		
Napomena			
Vrste ispitivanja	Mikrobiološka ispitivanja - Osnovna analiza		
Datum i vrijeme prijema uzorka	30/09/25	Datum i vrijeme početka ispitivanja	30/09/25
Datum završetka ispitivanja	02/10/25		

2.Rezultati ispitivanja

Parametar ispitivanja	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	MDV.	Metoda ispitivanja
Eschericia coli (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	**0**	**Nije dozvoljeno**	**MF**
Ukupne koliformne bakterije (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	**0**	**Nije dozvoljeno**	**MF**
Enterococcus faecalis (36°C±2 °C: 44 ±4) h	cfu/100ml	**0**	**Nije dozvoljeno**	**MF**

MDV – maksimalno dozvoljena vrijednost
Cfu – colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)
METODA: MF – Membranska filtracija
Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavljen u laboratorij.

Zaključak: Ispitivani uzorak **ODGOVARA** prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br. 40/10,30/12,62/17)

Analizu uradio:
Edin Zolj

Dr.sc. Maja Ostojić dr.med.
Specijalist mikrobiolog

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88ooo Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 info@zzjz.ba
ODJEL MIKROBIOLOGIJE **DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY**

IZVJEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU VODE

Izvještaj broj : **318**

1. Podaci o uzorku

Vlasnik uzorka	JKP " Vodograd " Prozor / Rama		
Vrsta vodnog objekta	Centralni vodovod		
Naručilac ispitivanja	Inspektor Zvonimir Faletar		
Vrste i karakteristike uzorka	Voda iz centralnog vodovoda		
Koncentracija Cl na mjestu uzorkovanja	0		
Mjesto ,datum i vrijeme uzorkovanja	Caffe Rumboci - Prozor / Rama 30/09/2025		
Napomena			
Vrste ispitivanja	Mikrobiološka ispitivanja - Osnovna analiza		
Datum i vrijeme prijema uzorka	30/09/25	Datum i vrijeme početka ispitivanja	30/09/25
Datum završetka ispitivanja	02/10/25		

2.Rezultati ispitivanja

Parametar ispitivanja	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	MDV.	Metoda ispitivanja
Escherichia coli (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	**0**	**Nije dozvoljeno**	**MF**
Ukupne koliformne bakterije (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	**0**	**Nije dozvoljeno**	**MF**
Enterococcus faecalis (36°C±2 °C: 44 ±4) h	cfu/100ml	**0**	**Nije dozvoljeno**	**MF**

MDV – maksimalno dozvoljena vrijednost
Cfu – colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)
METODA: MF – Membranska filtracija
Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavljen u laboratorij.

Zaključak: Ispitivani uzorak **ODGOVARA** prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br. 40/10,30/12,62/17)

Analizu uradio:
Edin Zolj

Dr.sc. Maja Ostojić, dr.med.
Specijalist mikrobiolog

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88ooo Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 info@zzjz.ba
ODJEL MIKROBIOLOGIJE **DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY**

IZVJEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU VODE

Izvještaj broj : **319**

1. Podaci o uzorku

Vlasnik uzorka	JKP " Vodograd " Prozor / Rama		
Vrsta vodnog objekta	Centralni vodovod		
Naručilac ispitivanja	Inspektor Zvonimir Faletar		
Vrste i karakteristike uzorka	Voda iz centralnog vodovoda		
Koncentracija Cl na mjestu uzorkovanja	0		
Mjesto ,datum i vrijeme uzorkovanja	PK Ripci - Prozor / Rama 30/09/2025		
Napomena			
Vrste ispitivanja	Mikrobiološka ispitivanja - Osnovna analiza		
Datum i vrijeme prijema uzorka	30/09/25	Datum i vrijeme početka ispitivanja	30/09/25
Datum završetka ispitivanja	02/10/25		

2.Rezultati ispitivanja

Parametar ispitivanja	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	MDV.	Metoda ispitivanja
Eschericia coli (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	**0**	**Nije dozvoljeno**	**MF**
Ukupne koliformne bakterije (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	**0**	**Nije dozvoljeno**	**MF**
Enterococcus faecalis (36°C±2 °C: 44 ±4) h	cfu/100ml	**0**	**Nije dozvoljeno**	**MF**

MDV – maksimalno dozvoljena vrijednost
Cfu – colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)
METODA: MF – Membranska filtracija
Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavljen u laboratorij.

Zaključak: Ispitivani uzorak **ODGOVARA** prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br. 40/10,30/12,62/17)

Analizu uradio:
Edin Zolj

Dr.sc. Maja Ostojić dr.med.
Specijalist mikrobiolog

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88ooo Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 info@zzjz.ba
ODJEL MIKROBIOLOGIJE **DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY**

IZVJEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU VODE

Izvještaj broj : **320**

1. Podaci o uzorku

Vlasnik uzorka	JKP " Vodograd " Prozor / Rama		
Vrsta vodnog objekta	Centralni vodovod		
Naručilac ispitivanja	Inspektor Zvonimir Faletar		
Vrste i karakteristike uzorka	Voda iz centralnog vodovoda		
Koncentracija Cl na mjestu uzorkovanja	0		
Mjesto ,datum i vrijeme uzorkovanja	PK Podbor - Prozor / Rama 30/09/2025		
Napomena			
Vrste ispitivanja	Mikrobiološka ispitivanja - Osnovna analiza		
Datum i vrijeme prijema uzorka	30/09/25	Datum i vrijeme početka ispitivanja	30/09/25
Datum završetka ispitivanja	02/10/25		

2.Rezultati ispitivanja

Parametar ispitivanja	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	MDV.	Metoda ispitivanja
Eschericia coli (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	**0**	**Nije dozvoljeno**	**MF**
Ukupne koliformne bakterije (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	**0**	**Nije dozvoljeno**	**MF**
Enterococcus faecalis (36°C±2 °C: 44 ±4) h	cfu/100ml	**0**	**Nije dozvoljeno**	**MF**

MDV – maksimalno dozvoljena vrijednost
Cfu – colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)
METODA: MF – Membranska filtracija
Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavljen u laboratorij.

Zaključak: Ispitivani uzorak **ODGOVARA** prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br. 40/10,30/12,62/17)

Analizu uradio:
Edin Zolj

Dr.sc. Maja Ostojić dr.med.
Specijalist mikrobiolog